



BCJ 評定-PA0097-01
平成 28 年 6 月 20 日

評 定 書


株式会社ダイキアクシス

代表取締役社長 大亀 裕 様

評定申込みのあった浄化槽に用いられる構造方法については、当財団 FRP 評定委員会(委員長: 邊 吾 一)において慎重審議を行った結果、平成 28 年 6 月 20 日付け評定報告書(BCJ 評定-PA0097-01)の通り、構造耐力上支障ないものと評定します。

なお、本評定書の有効期間は、本評定日より平成33年6月19日までとします。

一般財団法人日本建築センター
理事長 橋 本 公 博



記

1. 件 名 ダイキディスポーザ対応浄化槽 DSJ-5 型、DSJ-7 型
2. 槽 の 種 類 角型横置槽
3. 設 計 者 株式会社ダイキアクシス
4. 製造管理者 株式会社ダイキアクシス及び関連工場
5. 施工管理者 株式会社ダイキアクシス及び指定施工業者
6. 建設地条件

	長期許容地耐力	31 kPa 以上
	垂直最深積雪量	1.0 m 以下の地域
積載 荷重	駐車場以外	1.8 kPa 以下
	駐車場	総重量 19.6kN(2t) 以下の車両
	最高地下水位	地盤面下 30 cm まで
	設置方法	地上設置及び地下埋設
	基礎床盤の位置 (最深埋設時)	地盤面下 2.13 m

