



BCJ 評定-PA0090-02

平成 30 年 2 月 20 日

評 定 書

株式会社ダイキアキス

代表取締役社長 大亀 裕 様

大栄産業株式会社

代表取締役 木村 尊 様

評定申込みのあった浄化槽に用いられる構造方法については、当財団 FRP 評定委員会(委員長: 邊 吾一)において慎重審議を行った結果、平成 25 年 3 月 4 日付け評定報告書(BCJ 評定-PA0090-01)の通り、構造耐力上支障ないものと評定します。

なお、本評定書の有効期間は、本評定日より平成35年3月3日までとします。

一般財団法人日本建築センター

理事長 橋本 公博



記

1. 件 名 ダイキ浄化槽 XE-5 型、XE-7 型、XE-5P 型、XE-7P 型
 ダイエー浄化槽 FCE-5 型、FCE-7 型、FCE-5P 型、FCE-7P 型
2. 槽 の 種 類 角型横置槽
3. 設 計 者 株式会社ダイキアキス
 大栄産業株式会社
4. 製造管理者 株式会社ダイキアキス及び関連工場
 大栄産業株式会社及び関連工場
5. 施工管理者 株式会社ダイキアキス及び指定施工業者
 大栄産業株式会社及び指定施工業者

6. 建設地条件

長期許容地耐力		33 kPa 以上
垂直最深積雪量		1.0 m 以下の地域
積載 荷重	駐車場以外	1.8 kPa 以下
	駐車場	総重量 19.6kN(2t) 以下の車両
最高地下水位		地盤面下 30 cm まで
設置方法		地下埋設
基礎床盤の位置 (最深埋設時)		地盤面下 1.88 m

