



BCJ 評定 - PA0091-01  
平成 25 年 6 月 25 日


## 評 定 書

大栄産業株式会社  
代表取締役 木村 尊 様  
株式会社ダイキアクセス  
代表取締役社長 大亀 裕 様

評定申込みのあった浄化槽に用いられる構造方法については、当財団 FRP 評定委員会(委員長:邊吾一)において慎重審議を行った結果、平成 25 年 6 月 25 日付け評定報告書(BCJ 評定 - PA0091-01)の通り、構造耐力上支障ないものと評定します。

なお、本評定書の有効期間は、本評定日より平成 30 年 6 月 24 日までとします。

一般財団法人日本建築センター  
理事長 松野 仁



### 記

1. 件 名      ダイエー浄化槽 FCE-10 型、FCE-10P 型  
               ダイキ浄化槽 XE-10F 型、XE-10FP 型
2. 槽 の 種 類      角型横置槽
3. 設 計 者      大栄産業株式会社  
                     株式会社ダイキアクセス
4. 製造管理者      大栄産業株式会社及び関連工場  
                     株式会社ダイキアクセス及び関連工場
5. 施工管理者      大栄産業株式会社及び指定施工業者  
                     株式会社ダイキアクセス及び指定施工業者
6. 建設地条件

	長期許容地耐力	30 kPa 以上
	垂直最深積雪量	1.0 m 以下の地域
積載 荷重	駐車場以外	1.8 kPa 以下
	駐車場	総重量 19.6kN(2t) 以下の車両
	最高地下水位	地盤面下 30 cm まで
	設置方法	地下埋設、地上設置
	基礎床盤の位置 (最深埋設時)	地盤面下 1.85 m

